

N. 220. A. 2016



EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

✉ EWE energia sp. z o. o.  
ul. 30 Stycznia 67  
66-300 Międzyrzecz

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"  
Chyrzyno 1  
69-113 GÓRZYCA

☎ tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109

@ bok@ewe.pl | www.ewe.pl

Park Narodowy "UJŚCIE WARTY"  
wpłynęło 21-04-2016  
L.dz. 1244/16  
podpis

*Dykt  
z-e  
22.04.2016*

Dotyczy: Warunki przyłączenia do sieci gazowej EWE energia.

20 kwiecień 2016 r.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy Państwu Warunki przyłączenia do sieci gazowej EWE energia do budowy planowanego obiektu muzealnego, dotyczy działki numer 992/2 przy ul. 3 Lutego w Słońsku.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr telefonu 95 74 26 102 lub pod numer infolinii 801 100 800.

Z poważaniem

SPECJALISTA  
DS. ADMINISTRACJI SPRZEDAŻY


*Natalia Gnybek*

EWE energia sp. z o.o.  
ul. 30 Stycznia 67  
66-300 Międzyrzecz  
NIP 778-13-59-052 REGON 639624958

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Zarząd:  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  
Wysokość kapitału zakładowego:  
NIP: 778-13-59-052

dr Ulrich Müller  
dr Markus Rapp, Dariusz Brzozowski  
KRS 0000065199  
409 971 000 PLN  
Regon: 639624958





EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"  
Chyrzyno 1  
69-113 GÓRZYCA

Numer klienta 0033178      Data 2016-04-20

✉ EWE energia sp. z o. o.  
ul. 30 Stycznia 67  
66-300 Międzyrzecz

☎ tel. +48 95 74 26-102 | fax +48 95  
74 26-109

@ www.ewe.pl | bok@ewe.pl

Osoba do kontaktu: OBSŁUGA KLIENTA

Pn. – Czw. 7:30 – 16:15; Pt. 7:30 – 13:30

Miejsce odbioru  
Słońsk, ul. 3 Lutego dz. nr 992/2.

Załącznik nr 3

**Warunki przyłączenia do sieci gazowej EWE energia sp. z o.o. dla podmiotu przewidującego zużycie paliwa gazowego w ilości powyżej 110 kWh/h nr WrP10/0010/2016/04/3/0033178**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 - 04 - 2016 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133 poz. 891) wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej EWE energia sp. z o.o. (zwana dalej EWE):

**1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:**

Słońsk, ul. 3 Lutego ., działka: 992/2

**2. Cel wykorzystania paliwa gazowego:**

- ogrzewanie
- podgrzewanie wody użytkowej
- przygotowywanie posiłków

**3. Rodzaj i moc odbiorników:**

Nazwa odbiornika	Liczba urządzeń	Łączna moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy	1	30
Kocioł gazowy	1	196

**4. Rodzaj dostarczanego paliwa gazowego:**

gaz ziemny wysokometanowy E

**5. Charakterystyka dostaw i odbioru paliwa gazowego w warunkach normalnych (ciśnienie 101,325 kPa, temperatura 273,15 K), w poszczególnych latach:**

w roku	min. godzinowy [kWh/h]	maks. godzinowy [kWh/h]	maks. dobowy [kWh/dobę]	maks. roczny [kWh /rok]
od 2016-04-20	11	226	5424	39400

Przewodniczący Rady Nadzorczej:  
Zarząd:  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze:  
Wysokość kapitału zakładowego:  
NIP: 778-13-59-052

dr Ulrich Müller  
dr Markus Rapp, Dariusz Brzozowski  
KRS 0000065199  
409 971 000 PLN  
Regon: 639624958

**6. Charakterystyka rocznych dostaw i odbioru paliwa gazowego (% rocznego poboru):**

Kw. I - 35 • Kw. II - 15 • Kw. III - 15 • Kw. IV - 35

**7. Parametry techniczne przyłącza:**

a) moc przyłączeniowa:

226 kWh/h; 226 kW

b) minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1,8 [kPa] / 2,5 [kPa]

c) rodzaj przyłącza:

Punkt redukcyjno-pomiarowy

d) średnica przyłącza:

Dn 25

**8. Parametry techniczne sieci gazowej:**

a) gazociąg:

- istniejący

b) ciśnienie gazociągu:

- średnie (powyżej 10 kPa do 0,5 MPa włącznie)

c) średnica gazociągu:

Dn 160

d) materiał:

- gazociąg PE HD

**9. Przewidywany zakres niezbędnych zmian w sieci gazowej związany z przyłączeniem obiektu:**

Budowa przyłącza gazowego o długości ok 90 mb.

**10. Miejsce zainstalowania, rodzaj gazomierza, układ pomiarowy:**

a) miejsce zainstalowania układu pomiarowego:

punkt redukcyjno-pomiarowy:

rodzaj szafy	wolnostojąca
wymiar	1000x1000

b) rodzaj gazomierza:

G16 Gazomierz miechowy dwukróc., rozstaw króćców: 280. Liczba gazomierzy: 1 szt.

c) urządzenie pomiarowe:

- rejestrator impulsów

2

11. EWE dokonuje pomiaru paliwa gazowego w terminach określonych w umowie sprzedaży gazu. Uruchomienie przyłącza (montaż gazomierza) przez EWE nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży gazu, zgłoszeniu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej oraz uiszczeniu w całości wszelkich zobowiązań.
12. Granicą własności sieci jest punkt położony bezpośrednio za kurkiem głównym, zainstalowanym bezpośrednio za reduktorem. W budynkach wielorodzinnych odcinek instalacji pomiędzy kurkiem głównym zamontowanym w szafce gazowej a układem pomiarowym (gazomierzem) zamontowanym poza szafką gazową należy do Klienta i stanowi integralną część wewnętrznej instalacji gazowej. Układ pomiarowy (gazomierz) stanowi w każdym przypadku własność EWE. W przypadku stacji gazowych granicą własności jest punkt włączenia się instalacji wewnętrznej do stacji gazowej. Klient zobowiązany jest do zamontowania na wewnętrznej instalacji gazowej za gazomierzem dodatkowego zaworu odcinającego, do którego nieograniczony dostęp będą posiadali pracownicy EWE lub firmy działającej na zlecenie EWE.

**13. Parametry paliwa gazowego niezbędne do rozruchu technologicznego urządzeń gazowych:**

226 kWh/h 1,8 kPa

**14. Umowny punkt wejścia do systemu gazowego:**

210329/Komorniki

540347/Biała

532278022596/Brieskow-Finkenheerd

760240/Kłodawa

780901/Międzyrzecz

380001/Bąków I

380985/Bąków II

490998/Kotki

**15. Informacja o konieczności zapewnienia usługi nawaniania paliwa gazowego:**

Nie

**16. Przewidywana opłata za przyłączenie do sieci paliwa gazowej wyniesie:**

Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
Opłata przyłączeniowa – moc powyżej 110kWh/h	szt.	1	zł/szt.	23%	7890,00	9704,70

Ostateczna wysokość opłaty przyłączeniowej ustalona zostanie na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej, po zakończeniu budowy przyłącza i ustaleniu jego rzeczywistej długości.

**17. Zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego:**

Brak możliwości

18. Warunki przyłączenia do sieci gazowej EWE obowiązują przez okres dwóch lat od dnia ich wydania. Warunki przyłączenia sporządzone zostały w trzech egzemplarzach (2 szt. dla EWE i 1 szt. dla Klienta). EWE zastrzega sobie prawo zmiany warunków przyłączenia, jeżeli w ciągu roku od dnia ich wydania nastąpi zmiana okoliczności faktycznych bądź przepisów prawnych, a do tego czasu pomiędzy Stronami nie zostanie zawarta umowa o przyłączenie do sieci gazowej.

R

19. Instalacja gazowa Odbiorcy od granicy własności określonej w punkcie 12, powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami). Wykonanie tj. zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej Odbiorcy, należy do obowiązków Odbiorcy. Koszty wykonania instalacji gazowej ponosi Odbiorca.
20. Wysokość opłaty za niestandardowe elementy przyłącza, ponoszonej przez Odbiorcę zostanie określona w umowie o przyłączenie zgodnie z obowiązującą Taryfą.
21. Przyłączenie do sieci gazowej EWE nastąpi na warunkach określonych w umowie o przyłączenie do sieci gazowej. Ostatecznym terminem podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej EWE z terminem realizacji w roku bieżącym jest 30 czerwiec.
22. Ponadto informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zabronionym jest stosowanie w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
23. EWE zapewni dostawę gazu do przedmiotowego obiektu po uprzednim jego przyłączeniu do sieci gazowej EWE. Warunki rozpoczęcia dostawy gazu określa umowa sprzedaży gazu ziemnego. Niniejsze oświadczenie składane jest stosownie do dyspozycji art. 7.14 ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012.1059 z póź. zm. Nr 89 poz. 625) w związku z art. 34.3.3a) ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623).

Z poważaniem

EWE energia sp. z o.o.  
ul. 30 Stycznia 57  
66-300 Międzyrzecz  
NIP 778-13-59-052 REGON 62922011  
(20)

KIEROWNIK PRODUKTU  
*Andrzej Roszak*