

ZAKŁAD GOSPODARKI  
WODNO-ŚCIEKOWEJ  
w Słońsku, ul. 3-go Lutego 47

*Dr*  
*2-ia dyr.*  
*Administracyjna*  
*31-03-2016*

Park Narodowy „Ujście Warty”  
Chyrzyno 1  
69-113 Górzycza

Park Narodowy „UJŚCIE WARTY”  
wpłynęło 31-03-2016  
L.dz. 983/16  
podpis *[signature]*

Słońsk, dnia 30.03.2016 r.

**Dotyczy : warunków technicznych do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego dla działki nr 992/2 położonej przy ul. 3-go Lutego w Słońsku**

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku przedstawia następujące warunki techniczne do projektu budowy przyłącza wodnego:

- Przyłącznie wodne należy poprowadzić z sieci o śr. 90 mm, która biegnie równolegle do DK 22 (ul. 3-go Lutego).
- Na istniejącym wodociągu o śr. 90 mm w miejscu wskazanym na podkładzie geodezyjnym należy wykonać nawiertkę i zamontować zawór odcinający zakończony skrzynką uliczną.
- Przyłącznie wodne należy wykonać z rury PE o śr. 90 mm i zakończyć w studziencie wodomierzowej zaworem przeciwnarzeniowym zespolonym z wodomierzem pomiarowym..
- Rozpoczęcie robót należy uzgodnić z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.
- Należy wykonać projekt techniczny przyłącza wodnego, który należy uzgodnić w tutejszym Zakładzie.
- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ZGWŚ w Słońsku .
- Po wykonaniu robót przed zasypaniem należy zlecić się do geodezji celem sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej .
- Wykonane roboty wodociągowe należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku celem odbioru technicznego.
- Warunkiem końcowego odbioru robót i podpisania umowy na dostawę wody jest opomiarowanie przyłącza przez właściciela działki.
- Za nadzór nad wykonaniem przyłącza wodnego ZGWŚ w Słońsku pobiera opłatę w wysokości 126,62 zł z Vat.

**Wydane warunki techniczne nie upoważniają do rozpoczęcia robót.**

Do wiadomości :

1. Wydział budownictwa Urzędu Gminy Słońsk
2. A/a

KIEROWNIK ZAKŁADU  
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  
*[signature]*  
Mieczysław Pilariski

Słońsk, dn. 30.03.2016 r.

Park Narodowy „Ujście Warty”  
Chyrzyno 1

69-113 Górzycza

### ZAŚWIADCZENIE

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku jako administrator gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej zaświadcza, że istnieje możliwość podłączenia do gminnej sieci wodociągowej działki nr 992/2 położonej przy ul. 3-go Lutego w Słońsku.

Na obecną chwilę nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Zalecamy wybudować zbiornik bezodpływowy na ścieki lub przydomową oczyszczalnię ekologiczną.

KIEROWNIK ZAKŁADU  
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  
*Mieczysław Piłarski*