



By bagna tętniły życiem!

Chyrzyno 1 | 69-113 Górzycyca | tel. (+48) 95 7524016, 95 7524027 | fax. 95 7524027 wew. 216 | www.pnujsciewarty.gov.pl |
e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Chyrzyno, dnia 20 lipca 2017 r.

A.2112.2.2017

Zamawiający

Park Narodowy „Ujście Warty”

Chyrzyno 1.

69-113 Górzycyca.

(nazwa i adres Zamawiającego)

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr A.2112.2.2017

Dotyczy postępowania o zapytanie ofertowe nr A.2112.2.2017 ogłoszonego w dniu 06.07.2017 r.
na: remont obiektu Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie – oczyszczalni ścieków

I. Zamawiający przekazuje treść zapytań od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy należy zamontować dmuchawy typu Rootsa?

Wyjaśnienie nr 1:

Dmuchawy typu roots - najważniejszym parametrem dmuchawy jest jej właściwa dla remontowanej oczyszczalni wydajność . Dmuchawy typu roots są bardzo głośne w pracy (konieczne byłoby zastosowanie osłon dźwiękoszczelnych , co znacznie podwyższy koszt). Sugeruje się stosowanie dmuchaw wentylatorowych (boczno-kanałowych).

Pytanie nr 2:

Czy oczyszczalnia ścieków ma być wykonana na zasadzie zanurzanego złoża napowietrzanego?

Wyjaśnienie nr 2:

Oczyszczalnia pracuje w układzie zanurzonego złoża napowietrzanego . Remont polega na montażu nowych dyfuzorów z możliwością ich demontażu do oczyszczenia bez przerw w pracy oczyszczalni

Pytanie nr 3:

Czy dmuchawy mają być sterowane optyczną sondą tlenową w oparciu o falowniki oraz czy szafa sterownicza powinna posiadać panel operatorski?

Wyjaśnienie nr 3:

Dmuchawy mają być sterowane sondą tlenową współpracującą z falownikami . Można stosować optyczne sondy tlenowe lub chemiczne sondy tlenowe. Sondy pracujące na zasadzie chemicznej wykazują się dłuższym okresem użytkowania .

Panel operatorski powinien być umieszczony na płycie czołowej rozdzielni sterowniczej.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy w zapytaniu ofertowym, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Parku Narodowego „UJŚCIE WARTY”

Roman Skudynowski
mgr Roman Skudynowski

(podpis kierownika Zamawiającego)

