



Park Narodowy  
„Ujście Warty”

## By bagna tętniły życiem!

Chyrzyno 1 | 69-113 Górzycza | tel. (+48) 95 7524016, 95 7524027 | fax. 95 7524027 wew. 216 | www.pnujsciewarty.gov.pl |  
e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

D.3500.7.2016

Chyrzyno 31 października 2017 r

### WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. drewnianą kładką oraz wieżą widokową".

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2017, poz. 1579) informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

#### PYTANIE 1

Dokumentacja określa gatunek drewna z jakiego ma być wykonane zlecenie jako modrzew heblowany suszony do 30% i trzykrotnie impregnowany zanurzeniowo lub nie gorszego.

Chcąc udzielić maksymalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy w warunkach podmokłych lepszą alternatywą dla modrzewia będzie sosna heblowana, suszona i impregnowana metodą ciśnieniową w IV klasie (stosowana do elementów drewnianych sosnowych będących w kontakcie z gruntem i wodą) Czy sosna impregnowana ciśnieniowo w IV klasie jest materiałem alternatywnym dla modrzewia impregnowanego zanurzeniowo?

#### ODPOWIEDŹ

Nie. Sosna heblowana, suszona i impregnowana metodą ciśnieniową w IV klasie, pod względem jakości i żywotności drewna nie jest materiałem alternatywnym dla modrzewia, chociaż obydwa sposoby zabezpieczenia są porównywalne.

#### PYTANIE 2

Czy do lokalizacji wieży widokowej istnieje dojazd odpowiedni dla samochodu ciężarowego z betonem?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że możliwy jest dojazd (ilość betonu jest stosunkowo niewielka). O wszystkim i tak zdecydują warunki pogodowe w momencie prac.



Polskie  
Parki  
Narodowe



NATURA 2000



Ramsar



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Fundusz Spójności





### PYTANIE 3

Czy w dniu odbioru zamawiający wymaga geodezyjnej dokumentacji powykonawczej czy wystarczy oświadczenie geodety uprawnionego o wykonanej inwentaryzacji?

Procedura formalna w starostwie może trwać do 2 tygodni od dnia złożenia kompletnego operatu technicznego przez geodetę. Ma to znaczenie chcąc skrócić czas wykonania zlecenia za co zamawiający przyznaje punkty oceniając ofertę.

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że w dniu odbioru robót oświadczenie geodety jest dokumentem wystarczającym.

### PYTANIE 4


Czy zamawiający może udostępnić mapę z bardziej szczegółową informacją dotyczącą rzędnych terenu na przebiegu projektowanej kładki i ścieżki?

Chodzi o informację jaka część niedostępnego dziś odcinka może znajdować się pod wodą.

### ODPOWIEDŹ

Nie posiadamy innej mapy niż dołączona do dokumentacji projektowej. Rzędne terenu w dokumentacji są średnio co 50 m, co według projektanta jest wystarczające przy tego typu obiekcie liniowym. Poziom kładki regulowany będzie głębokością posadowienia bloczków betonowych.

Obecnie na terenie Polderu Północnego jest bardzo podwyższony stan wód podskórnych (teren podmokły). Zamawiający zaleca wizję w terenie.

  
D Y R E K T O R  
Parki Narodowe "Ujście Warty"  
mgr Konrad Wypychowski