

By bagna tętniły życiem!

Chyrzyno 1 | 69-113 Górzycza | tel. (+48) 95 7524016, 95 7524027 | fax. 95 7524027 wew. 216 | www.pnujsciewarty.gov.pl |
e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

A.3500.1.2018

Chyrzyno, dnia 4 października 2018 r.

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

**TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARYNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. "Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym".

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2017,poz.1579 z póź.zm.) informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 2, w/w ustawy.

PYTANIE 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat rozdzielnie RCP.

ODPOWIEDŹ:

Rozdzielnica RCP jest w zakresie dostawy wraz z instalacją pomp ciepła.

PYTANIE 2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji instalacji elektrycznych zewnętrznych.

ODPOWIEDŹ:

Projekt zagospodarowania terenu znajduje się w projekcie budowlanym zagospodarowania terenu.

PYTANIE 3

W opisie mowa o agregacie prądotwórczym, proszę o informację czy wchodzi w zakres oferty ?

Jeżeli tak proszę o przesłanie wytycznych



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**


Unia Europejska
Fundusz Spójności



ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć agregat prądotwórczy o parametrach agregatu FOGO typ FI 100 ACG z wbudowanym układem SZR-160A, kontrolerem IB-Lite i układem ręcznego przełączania rezerwy zgodnie ze schematem zasilania obiektu.

Jednocześnie informujemy Wykonawców, że na stronie internetowej: www.pnuiściewarty.gov.pl, znajdują się pytania i odpowiedzi dot. zapisów SIWZ i ogłoszenia oraz dokumentacja techniczna.


D Y R E K T O R
Parku Narodowego "UJŚCIE WARTY"
mgr Konrad Wypychowski



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności

